

Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen: beperkt onderzoek

Resultaat: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: Geen verplichting

Keuring: 13/09/2018

Inspecteur: Dieter Goderis

Mentor: -

Model:

Model type meettoestel:

Serie Nr.:

Gegevens van het onderzoek:

Adres: Naamsesteenweg
Huisnummer: 521
Postcode: 3806
Gemeente: SINT-TRUIDEN/VELM

Eigenaar:

Naam: DAMS
Straatnaam: Naamsesteenweg
Huisnummer: 521
Postcode: 3806
Gemeente: SINT-TRUIDEN/VELM

Verantwoordelijke:

Naam:

Telefoonnummer:

Handtekening:

Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM en KB 21/10/1968

RESERVOIR

Bestand reservoir: Toegankelijk bovengronds
Type reservoir: Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir: <5000 L
Datum plaatsing: voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANG

Aanwezig

Ja ☒ Nee ☒

Aanwezig

Ja ☒ Nee ☒

Controle

OK NOK

LEIDINGEN

Sluizingen (ontluchting, vulling)
Leidingen (ontluchting, vulling)
Aanvoerleidingen

Terugvoerleiding
Koolfilter
Stookoliefilter

RESERVOIR

Bestaand staat tank

Geen CERTIFICAAT

Aanwezig

Ja ☒ Nee ☒

Controle

OK NOK

RESERVOIRES

Chemische METING (aangewezen maar niet verplicht)

Water

Organisch

Anorganisch

Algemeen

Dit versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

a | bijlage(n): ☐

GAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

specteur Dieter Goderis (erkeningsnummer SV05541)

[Handwritten signature]

ten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

iteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481





ESSOIRES	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	NOK
RVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)	☒	☐	☒	☐
tronische sonde	☐	☒	☒	☐
TEN	OK	NOK	Opmerkingen	
heidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies 0 mbar/h	

ERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S
ntiaalverschilmeting niet mogelijk
ficaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.



